

국민권익위원회 이첩(송부)사건 조사결과

위원회 사건번호	2025공익01278	담당자	소속 : 고양시청 건축정책과
			성명 : 황혜일 Tel)031-8075-3132
접수일자	2025. 7. 17.	처리일자	2025. 9. 23.
조사결과	가. 덕양구 ○○○로 5**(원흥동 7**) 물류창고 무단증축에 대하여 현장을 확인한 결과, 건축물의 내부에 산업용 랙의 일종인 적층식 랙을 설치한 것으로 판단되고, 나. 적층식 랙을 한국산업규격 및 설치기준에 적합하게 설치하였을 경우 바닥면적 산정 대상에서 제외됨. 다. 이에 따라 현장 및 관련자료를 검토한 결과 별도의 건축법 위반 사항(무단증축)은 확인되지 않음.		
피신고자	쿠○ 고양 1,3센터		
행정상 조치 사항 (재정적 조치 포함)	위반사항 없음		
형사상 조치 사항	해당없음		
신분상 조치 사항	해당없음		
기타			
첨부			