

국민권익위원회 이첩(송부)사건 조사결과

위원회 사건번호 접수일자	2025공익3456 2025.12.31.	담당자 처리일자	소속 : 대전광역시 동구청 건축과 성명 : 강지원 Tel) 042-251-4803 2026.03.12.
조사결과	1. 점검개요 ○ 점검대상: 구도동 *** (안골로 33) ○ 점검기간: 2026. 1. ~ 2026. 2. ○ 점검방법: 현장출장 및 도서점검 (도면 및 산업용 랙 자료 등) ○ 점검내용: 건축법 및 건축물 관리법 등 위반사항 확인 2. 점검내용 ○ (불법 증축여부) 이상없음 - 건축물 내부에 설치된 산업용 랙은 물류시설(장치)의 일종으로서 건축물 바닥면적 산정 시 제외 산업용 랙 건축정책과-13322(2017.09.18.) 한국산업규격에 정의된 산업용 랙은 물품의 보관 및 유통가공 (포장·해체 등) 등의 물류업무 수행에 필요한 물류설비(장치)의 일종으로서 필요에 따라 기존 건축물에 구조적 영향이 없이 설치·해체·이전 등이 가능하며, 적층식 랙 자체만으로 토지에 정착하거나 구조적으로 기존 건축물에 영속적으로 일체화되는 구조물로 볼 수 없으므로 물류창고 등의 건축물 바닥면적 산정시 제외		
피신고자	OOOOOO서비스유한회사		
행정상 조치 사항 (재정적 조치 포함)	-		
형사상 조치 사항	-		
신분상 조치 사항	-		
기타	점검결과 건축법 및 건축물 관리법 등에 따른 위반사항을 발견하지 못하였으며 해당 건축물 소유자에 건축물이 지속적으로 적법하게 관리될 수 있도록 지도하고자 함.		
첨부			

※ 조사결과 (공문)통보 시 ‘공익신고 번호’ 기재하여 회신 요망
예시) 제목 : 공익신고 사건(2024공익0000) 조사(수사)결과 회신