

국민권익위원회 이첩(송부)사건 조사결과

위원회 사건번호	2025공익3244	담당자	소속 : 용인시 건축과
			성명 :권지영 Tel)031-6193-2395
접수일자	2025.12.22.	처리일자	2026.1.23
조사결과	-조사자 : 건축지도 팀장 이강우, 주무관 권지영 -조사일시 : 2026.1.19.(월) -조사대상 : 용인시 처인구 남사읍 완장리 73-5번지 -조사내용 : 산업용 적층식 랙 건축법 위반여부 -관련법령 : 건축법 제11조 / 산업표준화법 -조사결과 : 한국산업표준(KS T 2027)은 산업 표준화법에 의거하여 산업표준 심의회의 심의를 거쳐 국가기술표준원장이 고시함으로써 확정되는 국가 표준으로 건축물 내부에 동 규정에 따른 산업용 적층식 랙의 설치 시 건축물의 바닥면적의 산입에서 제외하도록 국토교통부에서 유권해석을 하고 있는바, 동 규정에 따른 산업용 적층식 랙의 사용기준 또한 건축법에서 정하고 있는 바가 없으므로, 국토교통부의 유권해석 또는 추가 지침이 제시되어야 건축 법에 따른 증축 위반 여부를 판단할 수 있을 것으로 사료 됨.		
피신고자	쿠팡 풀필먼트서비스 유한회사		
행정상 조치사항 (재정적 조치 포함)	없음		
형사상 조치 사항	없음		
신분상 조치 사항	없음		
기타			
첨부			