

국민권익위원회 이첩(송부)사건 조사결과

위원회 사건번호	2025공익3471	담당자	소속 : 안중출장소 건축복지과
			성명 : 이승재 Tel)031-8024-8472
접수일자	2026. 1. 2.	처리일자	2026. 1. 27.
조사결과	평택시 포승읍 000 ***번지 상의 쿠팡 물류센터의 건축법 위반 여부 현장조사를 실시(2026. 1. 21.(수))한 결과, 해당 건물 내 1층 상 적층식 랙의 건축법 위반 사항은 없는 것으로 판단하였음. - 1F 상의 적층식 랙은 한국산업표준 KS T 2027에 정의된 ‘산업용 랙’의 일종(C형)으로, - 화물의 보관 및 유통 가공(포장·해체·재포장) 등의 물류업무 수행에 필요한 물류설비(장치)이며, 본 건축물(벽체)과 20cm 이상 이격되어있어 기존 건축물에 구조적 영향 없이 설치·해체·이전 등이 가능한 조립식구조의 상태였으며, - 적층식 랙의 상부는 거실의 용도가 아닌 물건 보관용도로 사용되고 있었으므로, - KS T 2027 기준(품질,강도,안전,구조,치수 및 재료 기준)에 적합한 경우, - 이와 관련된 운영방안 안내 및 지침[국토교통부 건축정책과-5692(2020. 7. 15.)호] 및 [국토해양부 건축기획과-2216(2008. 7. 3.)호], 판례[의정부지방법원 (2024구단6491, 2025. 7. 23.)]에 따라 건축물의 바닥면적이 늘어나는 증축 대상으로 볼 수 없을 것으로 사료됨.		
피신고자	▶ 없음		
행정상 조치 사항 (재정적 조치 포함)	▶ 위반사항 없음		
형사상 조치 사항	▶ 없음		
신분상 조치 사항	▶ 없음		
기타			
첨부			