

국민권익위원회 이첩(송부)사건 조사결과

위원회 사건번호	2025공익3468	담당자	소속 : 안성시청 건축과
			성명 : 조비룡 Tel)031-678-2502
접수일자	2025.11.19.	처리일자	2026. 3. 5.
조사결과	해당 창고시설에 설치된 적층식랙(KS T 2027)을 국토교통부에서 정한 가이드라인 및 질의 회신 등을 참고하여 조사 및 검토한 결과 구조적인 부분(기존 건축물에 구조적 영향없이 설치·해체·이전 등이 가능한지 여부)에서 적합하게 설치되어있고, 용도 관련하여 적층식랙 상부에는 사람이 상주하여 작업하는 사무공간이나 설비 등이 없이 물류설비로서 본연의 목적인 화물의 보관 및 유통가공(포장·해체·재포장)에 부합하게 사용되고 있음. 그밖에 안전과 관련 방화구획 및 피난동선과 화재 시 방화셔터 작동에 지장을 주지 않는 점 등으로 보아 위반사항 없음으로 판단		
피신고자	○○○○○○서비스 유한회사		
행정상 조치 사항 (재정적 조치 포함)	없음		
형사상 조치 사항	없음		
신분상 조치 사항	해당없음		
기타	-		
첨부			