

국민권익위원회 이첩(송부)사건 조사결과

위원회 사건번호	2025공익3685	담당자	소속 : 여주시청 건축과
			성명 : 김동진 Tel)031-887-2634
접수일자	2026.01.07. (건축과-960)	처리일자	2026. 01. 27.
조사결과	2026. 1. 20. 현장확인결과, - 건축물의 구조부(기둥·보·슬래브)와 일체화되어 결합된 구조가 아니며 바닥에 단순 앵커 고정된 것으로 확인됨 - 또한 렉은 사람이 상시 출입하여 작업하는 공간을 형성하지 아니하고, 지게차를 이용한 물품 적재·보관 용도로만 이용되고 있었음. - 해당 적층식 렉은 건축물의 구조부와 결합되지 아니한 단순 물품 적재용 설비로서 「건축법」상 건축물, 증축 또는 대수선에 해당하지 아니하며, 물류창고 용도에 통상적으로 수반되는 시설로 판단됨. - 따라서 본 건은 적층식 렉과 관련하여 「건축법」 위반사항은 없는 것으로 판단함.		
피신고자	쿠팡풀필먼트서비스유한회사		
행정상 조치 사항 (재정적 조치 포함)	해당없음		
형사상 조치 사항	해당없음		
신분상 조치 사항	해당없음		
기타	해당없음		
첨부			