

(조사결과) 통 보 서

수신인	000
통보제목	청렴포털 공익침해 신고 조사결과 안내(2025-00005)
통보내용	1. 귀하께서 청렴포털을 통해 신고하신 공익침해 건에 대한 조사결과를 다음과 같이 알려드립니다. 가. 신고제목(접수번호) : 건축법 위반 등 문제점 신고(2025-00005) 나. 처리결과 1) 지상 1층 내 복도 유효폭 미확보 사항 조치 요청 관련, 해당 건축물은 소방시설 완공 검사증명서를 제출하는 등「건축법」에 따른 사용승인을 2020. 4.에 적법하게 득하였음을 알려드립니다. 또한, 현장 확인 결과 해당 공간은 화장실, 전기실, 락커룸 등으로 이용 중이며 이는「건축법」제2조(정의) 제6항에 따른 '거실'에 해당하지 않기 때문에,「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제15조의2(복도의 너비 및 설치기준) 조항을 충족시킬 필요가 없어 관련 규정상 위반사항이 발견되지 않았음을 알려드립니다. 2) 지하 1층 무단 중층 증축 사항 조치 요청 관련, 담당부서에서는 무단 중층 증축 사항을 확인하였으며,「건축법」제11조(건축허가), 제79조(위반 건축물에 대한 조치 등),「행정절차법」제21조(처분의 사전 통지)에 따라 2025. 4. 17.에 '건축법 위반에 따른 시정명령'을 위한 사전 통지를 완료하였으며, 관련 절차에 따라 시정명령통지 등 행정절차를 진행 예정입니다. 3) 건물 외부 통행로의 안전조치 미비 관련, 해당 신고 사항은「산업안전보건법」에 따라 관리·감독이 있는 고용노동부 성남지청에서 처리해야 할 사항으로, 해당 내용은 유선상 귀하께 상세히 안내를 해드렸음을 양해 부탁드립니다. 2. 답변 내용에 추가 설명이 필요하신 경우 광주시청 감사담당관 청렴조사팀 000 주무관(☎ 031-**-*****)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다.

직인
생략