



답변 내용

답변일시

2025-06-27 10:39:17

처리결과(답변내용)

1. 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원(1BA-2506-0750308)에 대한 검토결과를 다음과 같이 알려드립니다.
2. 귀하의 민원내용은 다음과 같이 판단됩니다.
 - 곤지암읍 열미리 416-3번지 불법건축물(적층식 랙) 적법 여부 확인 요청
3. 귀하의 민원사항에 대한 답변은 다음과 같습니다.
 - 해당 번지 건축물 적층식 랙의 경우 화물의 보관 및 유통가공(포장,해체,재포장)등의 물류업무 수행에 필요한 물류설비(장치)로 사용하고 있고, 기존 건축물에 영속적으로 일체화 되는 구조로 볼 수 없으므로, 건축물 바닥면적 산정제외에 따라 불법건축물이 아니며, 그 외 타용도로 사용하는 경우는 적층식 랙으로 보기 어려울 것으로 판단됩니다.
4. 상기 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 곤지암읍 개발팀(☎031-██████████)으로 연락주시면 안내해 드리도록 하겠습니다. 끝.

첨부 파일

