

민원

국민신문고에서 신청하신 모든 민원에 대한 진행상황 및 처리결과를 확인하실 수 있습니다.

보안 설정된 민원은 조회하기 위해 민원신청번호 또는 본인인증수단(휴대전화, 공동인증서 등)을 통한 인증이 필요합니다.



신청 정보

민원 신청 내용

처리기관 정보

처리기관

경기도 광주시 (경기도 광주시 감사담당관)

처리기관 접수번호

2AA-2604-0972779

접수일시

2026-04-22 15:37:10

담당자(연락처)



처리에정일

2026-04-30 23:59:59

※ 민원처리기간은 최종 민원 처리기관의 접수일로부터 보통 7일 또는 14 일입니다. (해당 민원을 처리하는 소관 법령에 따라 달라질 수 있습니다.)

답변 내용

답변일시

2026-04-30 17:42:24

처리결과(답변내용)

1. 귀하의 가정에 건강과 평안을 기원합니다.
2. 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원(1AA-2604-0968569)은 '쿠팡 곤지암1센터의 건축법 위반(복도폭 유효너비 미확보 등) 관련 질의' 건으로 사료되며 검토결과는 다음과 같습니다.

[곤지암읍(협조부서) 답변]

- 가. 해당 복도가 일반 복도인지, 피난시설에 해당되는 피난 복도인지 확인
 - 「건축법 시행령」제48조, 「건축물의 피난·방화구조등의 기준에 관한 규칙」제15조의2에 따른 복도의 유효너비 기준 대상으로 피난에 필요한 복도로 판단됨
- 나. 해당 복도의 「건축법」위반 시기
 - 최초 민원 접수에 따라 현장 조사한 2025년도를 기준으로 건축법 위반 현장조사표를 작성하였음
- 다. 위법 행위 관련 법령
 - 「건축법」제49조제2항, 동법 시행령 제48조제1항, 「건축물의 피난·방화구조등의 기준에 관한 규칙」제15조의2제1항
- 라. 「건축법」위반 사항에 대하여 추후 행정 조치 여부
 - 적층식 랙 관련 사항은 상급기관 지침에 따라 행정조치 예정임

[감사담당관 답변]

- 가. 해당 건축물을 포함한 관내 쿠팡 물류센터 내 적층식 랙의 건축법 위반(불법 증축) 여부에 대한 답변 시기
 - 국토교통부 등 상급기관의 지침 시달 시 답변 예정임을 양해 바람

만족도평가 가능일시

2026-07-31 17:42:24

첨부 파일

만족도 평가하기

민원관련 정책정보

목록

오류신고·이용문의	뷰어다운로드
시각장애인 이용안내	유관사이트

(30102) 세종특별자치시 도움5로 20 정부세종청사 국민권익위원회

정부민원안내콜센터 국번없이 110번 (무료, 365일 24시간 안내가능, 수어상담 평일 09:00~18:00)

국민신문고 시스템 이용관련 문의 (1600-8172(유료), 070-4140-1458(유료), 평일 09:00~18:00)

개인정보처리방침 이용약관 자주하는 질문

© Anti-Corruption & Civil Rights Commission. All rights reserved.

